

『구미도시관리계획(근린공원 전기공급설비)결정변경 안에 대한 의견제시의 건』

검 토 보 고 서

1. 제 출 자 : 구 미 시 장

2. 제안 이유

구미시 비산동 일원에 설치된 고압 송전철탑(7기) 및 송전선로를 철거하고 신규철탑1기 및 전력구를 건설하여 송전선로를 지중화 함으로서 구미국가산업단지에 원활하고 안정적인 전력 공급을 도모하고자 하는 사항으로서 신규 철탑부지 및 송전선로 지중화 편입에 따른 근린공원 면적이 감소하여 도시계획시설결정(변경) 을 하고자 국토의 계획 및 이용에 관한법률 제28조의 규정에 의거 의회 의견을 청취코자함

3. 주요내용

- 사업의 명칭 : 154KV 구미 인출 전력구 공사
- 도시계획시설(근린공원) 결정 변경

구 분	도면표시 변 호	공원명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
비산공원	2	비산공원	근린공원	비산동 산9번지 일원	244,266	감735	243,531	건교부고시 1973. 12. 31	

- 사 업 량 : 신설 - 송전철탑 1개소, 지중 송전선로 21m
- 사 업 비 : 100억원
- 사업 시행자 : 한국전력공사(부산전력구 건설처)
- 사 업 기 간 : 2006년 허가일로부터 ~ 2007년 12월 31일
- 현 황 도 : 붙임

4. 참고사항

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제28조

5. 검토의견

- 구미 변전소 주변 (공단동, 비산동)에 설치된 고압 철탑 7기 및 송전선로를 철거하고 케이블 헤드용으로 신설되는 철탑1기 및 지중화 선로에 따른 공원부지 일부를 해제 하고자 하는 내용으로서
- 구미국가산업단지의 안정적 전력 공급과 인근 주민들의 오랜 숙원 사업이 해결될 것으로 기대됨

□ 현황도

