

『구미 도시관리계획(도시계획시설하수도) 결정(안)에 대한 의견제시』

검 토 보 고 서

1. 제 출 자 : 구 미 시 장

2. 제안이유

- 선산하수처리시설($Q = 9,000\text{m}^3/\text{일}$)은 장래 하수발생량이 증가하는 시점에 맞춰 “구미시 하수도정비 기본계획 변경(2014. 5, 구미시)” 상의 하수처리시설 증설계획에 따라 하수처리시설을 증설($Q=2,000\text{m}^3/\text{일}$) 함으로써, 생활하수를 효과적으로 처리하고 방류수역의 수질보전 및 주민보건위생 향상에 기여하고자 함
- 또한, 시설개선이 시급한 실정으로 안정적인 수질기준 준수를 위하여 기존시설에 대한 시설개선을 포함하여 금회 증설되는 하수처리시설과 함께 미결정된 도시계획시설(하수도)로 도시관리 계획 결정하고자 함
- 구미 도시관리계획 결정(안)이 필요한 사안에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제28조 제5항에 따라 의회 의견을 청취하고자 함

3. 주요내용

○ 하수도(하수종말처리시설)

□ 하수도 결정 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
신설	23	하수도 (하수종말처리장)	선산읍 화조리 363번지 일원	-	18,263.6	18,263.6	-	선산하수종말 처리시설

□ 하수도 결정 사유서

도면 표시 번호	시 설 명	결정내용	결 정 사 유
23	하수도 (하수종말처리장)	· 신설 - 면적 : 18,263.6㎡	- “구미시 하수도정비 기본계획 변경(2014. 5, 구미시)” 상의 하수처리시설 증설계획에 따라 기존 미결정된 선산하수처리장 및 증설부지를 금회 도시계획시설로 신규 결정하고자 함

4. 참고사항

○ 관계법령 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제28조

○ 주민의견청취

□ 열람기간 : 2016. 5. 19. ~ 2016. 6. 9.

□ 열람장소 : 구미시 도시과, 구미시 상하수도사업소 하수과, 선산읍사무소

□ 방 법 : 중앙지 1개, 일간지 1개, 홈페이지 게시판 게재

□ 제출의견 : 의견없음

○ 사업추진경위

- 2015년 3월 15일 : 기본 및 실시설계 용역 착수

- 2015년 3월 ~ 6월 : 기존 시설물 운영현황 분석, 현장조사 실시


- 2015년 7월 ~ 8월 : 공법선정 공고문 및 작성지침, 평가기준(안) 수립
- 2015년 8월 13일 : 기술제안서 제출안내 공고
- 2015년 8월 21일 : 기술제안서 참가업체 등록(10개 업체)
- 2015년 9월 04일 : 기술제안서 제출(5개사)
- 2015년 9월 08일 ~ 23일 : 기술제안서 1차평가(기관평가) 시행
- 2015년 11월 12일 : 기술제안서 2차평가(위원평가) 및 심의위원회 개최
- 2015년 11월 16일 : 하수처리공법 선정(KSMBR, (주)에코니티) 결과 통보
- 2015년 11월 : 기본 및 실시설계 수행(착수)
- 2016년 5월 : 도시관리계획 결정(안) 입안
- 2016년 5월 19일 ~ 6월 9일 : 주민공람
- 2016년 5월 16일 ~ 9월 21일 : 관련부서(부처) 협의

○ 도시관리계획 결정(안)도

□ 도시관리계획 결정도 - 기정



□ 도시관리계획 결정(안)도 - 변경



5. 검토의견

○ 본 구미 도시관리계획(도시계획시설:하수도) 결정(안)에 대한 의견제시의 건은

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제28조 제5항에 따라 의회 의견을 청취하고자 제시된 안건으로, 선산지역 하수발생량 증가 시점에 맞추어 시설을 증설하기 위해 도시관리계획의 결정(변경) 필요한 사항으로 타당하다고 판단됨.