

현 장 방 문 결 과 보 고 서

(산업건설위원회)

□ 일 시 : 2010. 2. 22(월) 10:30~14:00

□ 장 소 : 한국수자원공사 구미권관리단

□ 참 석 : 산업건설위원회 위원

□ 방문결과

일반 현황

<조직 및 인원>

○ 조직 : 1소 4팀 14과, ○ 인원 : 81명

<수돗물 공급 현황>

○ 급수지역 : 구미, 김천, 칠곡

○ 급수인구 및 시설용량: 46만명, 464천 m^3 /일

<수도시설 현황>

○ 취 수 장(1개소) : 484(천 m^3 /일)

○ 정 수 장(1개소) : 464(천 m^3 /일)

• 생활용수 : 225 • 공업용수 : 239

○ 배 수 지(2개소) : 35(천 m^3 /일)

○ 가 압 장(2개소) : 62(천 m^3 /일)

○ 관 로 : 111km

방문 내용

- 시설용량 1일 464만톤의 광역상수도 시설을 통해 구미, 김천, 칠곡에 수돗물을 공급하는 한국수자원공사 구미권관리단을 방문하여 송수관로 누수사고 재발 방지대책 청취 및 수도시설을 점검하고 관계자 격려
- 단수 시에 공동주택보다 일반 주택에 거주하는 시민들의 불편이 더 많이 야기되므로 단수안내에 철저를 기할 것을 당부하고 1월달 송수관로 누수의 원활하고 신속한 복구를 통한 조기 급수재개에 대하여 치하
- 향후, 하천제방 통과 구간의 이중 관 매설공사 시행으로 1차 관에서 누수가 되더라도 2차 관으로 안정적인 수돗물 공급이 이루어질 수 있다면 더불어 시민들이 불편하지 않도록 무단수 상태로 추진할 수 있도록 방안마련 촉구
- 4대강 관련 공사 시 취수에 지장이 없도록 비상시스템과 수질감시 시스템을 수시 점검하여 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급할 것과 수질오염 사태를 미연에 방지하여 시민들에게 피해가 없도록 주문
- 단수 후 재급수 시 흘러보내는 수돗물에 대한 요금보전 방안을 검토하고 탁도·ph 등 수질현황 및 공급현황을 중점 관리하여 고품질 수돗물의 생산 및 안정적 공급에 최선을 다하여 줄 것을 당부