

『산동하수종말처리장 도시관리계획시설결정(안)에 대한 의견제시』

심 사 보 고 서

1. 심사경과

가. 제안일자 : 2005년 1월 18일

나. 제 안 자 : 구 미 시 장

다. 회부일자 : 2005년 1월 19일

라. 상정일자 : 2005년 1월 26일

제97회 구미시의회 임시회 제1차 산업건설위원회
상정, 질의, 토론,

2005년 4월 29일

제100회 구미시의회 임시회 제1차 산업건설위원회
상정, 질의, 토론,

라. 상정일자 : 2005년 7월 8일

제103회 구미시의회 정례회 제1차 산업건설위원회
상정, 질의, 토론, 의결

2. 제안설명의 요지

가. 제안설명자 : 건설도시국장 김 해 운

나. 제안이유

구미제3(산동)하수종말처리장 설치계획은 1999. 8. 7 환경부에서 승인받은 구미시하수도정비기본계획에서 설치토록 결정되었으며 2005. 8. 1부터 시행되는 낙동강수계 물관리및주민지원등에관한 법률에 따라 낙동강 오염총량제 대비 및 낙동강 수질 보전을 위하여 하수종말처리장 설치를 추진중이며, 2004. 7. 8 주민 공청회를 통하여 선정된 부지를 금회 도시계획시설결정을 하기 위하여 국토의계획및이용에관한법률 제28조의 규정에 의거 의회 의견을 청취코자 함.

다. 주요내용

○ 하수종말처리장 결정(신설)

- 위 치 : 구미시 산동면 성수리 820번지 일원 (전체 17필지)
- 처리구역 : 구미시 해평면, 산동면 일원 ($A = 4.97\text{km}^2$)
- 부지면적 : $20,061.5\text{m}^2$ (6,069)
- 시설용량 : 12,000톤/일
- 오수관로 : $L=36.3\text{km}$, 중계펌프장2, 맨홀펌프장8개소
- 사 업 비 : 63,000백만원 (국비70%, 도비15%, 시비15%)
 - '05년 예산 : 9,191백만원
- 공사기간 : 2005. 12 ~ 2008. 12
- 시행방법 : 설계·시공 일괄(턴키)입찰 방식

3. 질의 및 답변요지 : 생 략

4. 토 론 요 지 : 생 략

5. 소수의견의 요지 : 없 음

6. 심 사 결 과 : 찬성의견 채택

심 사 의 건 서

1. 1999. 8. 7 환경부에서 승인 받은 구미시하수도정비기본계획에 의거 설치토록 결정된 구미제3(산동)하수종말처리장 설치에 따른 구미도시관리계획결정(안)은 2005. 8. 1부터 시행되는 낙동강수계 물

관리및주민지원등에관한법률에 따라 낙동강 오염총량제 대비 및 낙동강 수질보전을 위하여 주민공청회를 통하여 선정된 부지로 구미도시관리계획결정안대로 추진토록 할 것.

【 주요내용 】

○ 하수종말처리장 결정(신설)

- 위 치 : 구미시 산동면 성수리 820번지 일원 (전체 17필지)
- 처리구역 : 구미시 해평면, 산동면 일원 ($A = 4.97\text{km}^2$)
- 부지면적 : $20,061.5\text{m}^2$ (6,069)
- 시설용량 : 12,000톤/일
- 오수관로 : $L=36.3\text{km}$, 중계펌프장2, 맨홀펌프장8개소
- 사 업 비 : 63,000백만원 (국비70%, 도비15%, 시비15%)
 - '05년 예산 : 9,191백만원
- 공사기간 : 2005. 12 ~ 2008. 12
- 시행방법 : 설계·시공 일괄(턴키)입찰 방식