

구미도시기반시설 결정안

의안번호	
------	--

제출일자	2003. 3. .
제 출 자	구미시장

1. 제안사유

3단지내 기존 하수종말처리장의 시설용량인 330,000m³/일로는 2005년 한계점에 도달하게 되어 원평동 826번지 일원에 60,000m³/일 규모의 제2하수처리장을 건설 하수처리에 완벽을 기하여 낙동강의 수질보전 및 오염방지와 도시환경개선에 이바지 하고자 하며 2002. 4. 6 의회 의견 청취를 하였으나 계획면적이 변경되어 의견을 다시 청취코자 함

2. 시설결정(안)의 주요내용

- 위 치 : 구미시 원평동 826-1번지 일원
- 추정사업비 : 93,030 백만원
- 면 적 : 34,374m² (49,454m² ⇒ 34,374 : 구미천 제방 제척)
 - 농 지 : 33,413m² (97.2%)
 - 도로,하천 및 기타 : 961m² (2.8%)
- ※소유자별 현황 : 사유지 33,471m² (97.4%), 국공유지 903m² (2.6%)
- 시설용량 : 금회 60,000m³/일, 최종 68,000 m³/일
- 시행기간 : 2002 ~ 2006

3. 붙임 : 도시계획결정(안) 도면 1부

도시계획결정(안)

